

Số : 12.1/TM-BVVĐ
V/v cung cấp báo giá Sửa chữa, bảo
dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân
Đồn – Cơ sở 2 năm 2025

Vân Đồn, ngày 01 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

**Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa khu
vực Vân Đồn – Cơ sở 2 năm 2025**

Kính gửi: Các Quý Công ty/Đơn vị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15
ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu
tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đầu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-SYT ngày 29/7/2025 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc
điều chỉnh kinh phí không tự chủ - Kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị
năm 2025 cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế;

Hiện Đơn vị đang thực hiện kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy
chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 năm 2025;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 năm 2025;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn kính mời các đơn vị cung cấp báo giá Sửa
chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân
Đồn – Cơ sở 2 năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, Địa chỉ: Thôn 12,
Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn
Thành Long – phòng Tổ chức Hành chính, Số điện thoại: 0919.031.699.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ tiếp nhận: Bản báo giá, bản scan về địa chỉ email: tchc@trungtamytevandon.vn.

Đồng thời bản ký, đóng dấu hợp pháp được gửi qua đường công văn về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn - Địa chỉ: Thôn 12, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 01/12/2025 đến trước 16h30 ngày 03/12/2025 .**

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 03/12/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 năm 2025.

2. Địa điểm cung cấp, thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 (Cô Tô)

3. Hồ sơ chào giá cung cấp Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 năm 2025 chi tiết tối thiểu bao gồm:

- Đơn (Báo giá) chào giá;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Tiến



PHỤ LỤC 01

(Kèm theo *Thư mời số 12.1/TM-BVVĐ* ngày 01/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY			
1	Kiểm tra, bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy	Cái	1	
2	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói quang	Cái	36	
4	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo nhiệt gia tăng	Cái	50	
5	Kiểm tra, bảo dưỡng đèn phòng báo cháy	Cái	28	
7	Kiểm tra, bảo dưỡng đèn báo cháy khu vực	Cái	8	
8	Kiểm tra, bảo dưỡng chuông báo cháy	Cái	8	
9	Kiểm tra, bảo dưỡng nút ấn báo cháy khẩn cấp	Cái	8	
11	Kiểm tra, bảo dưỡng nút tủ điều khiển, bo mạch điều khiển	Gói	1	
12	Kiểm tra, bảo dưỡng các lộ dây đầu báo khu vực, đầu báo cháy, chuông, đèn, nút nhấn	Gói	1	
14	Sửa chữa đầu nối lộ dây đứt, không có tín hiệu	Lộ	3	
15	Sửa chữa đầu nối lộ dây bị chập luôn báo động về tủ	Lộ	1	
II	THAY THẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY			



1	Thay thế đầu báo khói	Cái	4	
2	Thay thế nút nhấn khẩn cấp	Cái	1	
3	Thay thế ắc quy tủ điều khiển	Cái	2	
4	Chạy thử hệ thống báo cháy test khói, nhiệt đầu báo giả lập có cháy	HT	1	
III	KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN, SỰ CỐ			
1	Bảo trì đèn Exit chỉ dẫn thoát nạn	Cái	8	
2	Bảo trì đèn chiếu sáng sự cố	Cái	13	
3	Kiểm tra, bảo dưỡng các lộ dây bảng chỉ dẫn exit, đèn chiếu sáng sự cố Emergency Light	Gói	1	
IV	KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY			
1	Bảo trì tủ điều khiển máy bơm chữa cháy	Cái	1	
2	Bảo trì máy bơm nước chữa cháy động cơ điện 18,5kW	Cái	1	
3	Bảo trì máy bơm nước chữa cháy dự phòng động cơ diesel 19kW	Cái	1	
4	Thay ắc quy cho bơm chữa cháy động cơ diesel	Cái	1	
5	Kiểm tra, vệ sinh trụ chữa cháy ngoài nhà	Cái	2	
6	Kiểm tra, vệ sinh họng tiếp nước chữa cháy ngoài nhà	Cái	1	
7	Kiểm tra, vệ sinh bình bột chữa cháy MFZL4	Bình	20	
8	Kiểm tra, vệ sinh bình khí chữa cháy CO ₂ -MT3	Bình	12	

9	Kiểm tra vệ sinh hệ thống bơm - Phòng bơm - Đầu van - Khớp nối - Lăng phun, cuộn vòi - Đầu nối coupling - Tháo vệ sinh cặn 3 trở bơm - Tháo nước vệ sinh téc nước cấp mỗi bơm - Máy bơm Diezen (lọc dầu, lọc nhiên liệu, lọc gió)	Hệ thống	1	
10	Kiểm tra vệ sinh đường ống - Áp lực đường ống, lưu lượng nước - Rò rỉ đường ống - Test xả nước lưu đường ống (flow test) - Test hệ thống tự khởi động khi áp lực giảm	Hệ thống	1	
11	Sửa chữa hệ thống bơm - Bơm bù áp lỗi không lên nước - Hệ thống tự khởi động - Bơm dầu diazen lỗi không khởi động	Gói	1	
12	Chạy thử, bàn giao hệ thống PCCC sau khi bảo dưỡng	HT	1	



